

Přípojovací podmínky pro napojení na rozvody ve správě Vltavotýnské teplárenské a.s.

Obecný postup zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek v Dyníně a přidružených obcích

- Zřízení přípojky v délce do 25m nevyžaduje stavební povolení.
 - o Závazný postup
 - Příhlašku k odběru vody doručí žadatel na VT a.s., VT a.s. stanoví, kde bude přípojka připojena na hlavní řad- **vydá situaci s označením místa připojení a předá žadateli přípojovací podmínky.**
 - Žadatel- vlastník připojované nemovitosti zajistí, pokud přípojka vede přes jiný než vlastníkův pozemek (například obecní), **souhlas vlastníka pozemku a smluvní případně jiné majetkové vyrovnání** (např. zřízení věcného břemene) a to doloží.
 - Následně po připojení nemovitosti na hlavní řad sjedná vlastník s **VT a.s. smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.**
- Zřízení přípojky v délce nad 25m podléhá stavebnímu řízení.

Kanalizace

- Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, přímá bez lomů.
- Napojení na kanalizační řad kolmo na stoku, napojení do kanalizace určí V.T. a.s. dle typu potrubí v dané lokalitě. Při napojení bude přítomný pracovník VT a.s.
- Min. profil kanalizační přípojky je Dn 150.
- Osadit na pozemku investora čistící kus a to nejdále 2m od hranice pozemku.
- Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.

Vodovod

- Vodovodní přípojka musí být co nejkratší bez ohybů a lomů s kolmým napojením na vodovodní řad.
- Vlastní napojení přípojky na řad provedou na objednávku investora pracovníci V.T. a.s.
- Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě, stavební řešení šachty musí být odsouhlaseno V.T. a.s.
- V případě, že nebude technicky možné umístit vodoměr v šachtě, bude umístěn v objektu, řešení bude odsouhlaseno V.T. a.s.

Výše uvedené přípojovací podmínky jsou pouze základním souhrnem, který nenahrazuje platné normy a předpisy.

TELEFON: 385 722539
385 722771

Bankovní spojení:
ČSOB a.s. 270926057/0300

IČO: 62497421
DIČ: CZ62497421

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 670