

Připojovací podmínky pro napojení na rozvody ve správě Vltavotýnské teplárenské a.s.

Obecný postup zřízení přípojek na CZT

- Přípojka na CZT podléhá stavebnímu řízení.

CZT (teplovod)

- Napojení objektu na soustavu CZT (centrální zásobování teplem) lze realizovat pouze mimo topnou sezonu.
- Dimenzi přípojky určí dle lokality a kapacity objektu V.T. a.s.
- Vlastní realizaci přípojky včetně dodávky materiálu provedou na objednávku investora pracovníci V.T. a.s.

Výše uvedené připojovací podmínky jsou pouze základním souhrnem, který nenahrazuje platné normy a předpisy.

TELEFON: 385 722539
385 722771

Bankovní spojení:
ČSOB a.s. 270926057/0300

IČO: 62497421
DIČ: CZ62497421

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 670